

		режима в РФ п. 23; п36	школа-детский сад №66»
3	В помещении музыкального зала применяется покрытие пола с неизвестными характеристиками (сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не представлен на данный материал) (ковровые дорожки, линолеум)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; ст.134; ст.147; ст.150; таблица 29.	МБОУ «Начальная школа-детский сад №66»
4	На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта	(Правила противопожарного режима в РФ : п. 50);	МБОУ «Начальная школа-детский сад №66»
5	Помещение, в котором расположен приемно-контрольный прибор, не защищено от несанкционированного доступа	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(п.3, ст.4 ФЗ №123; 12.48*. НПБ 88-2001)	МБОУ «Начальная школа-детский сад №66»
6	В помещениях групп, где допускается одновременное пребывание более 10-ти детей, отсутствуют вторые эвакуационные выходы	(п.3.Ст 4. ФЗ №123; п.6.12.* СНиП 21-01-97*)	МБОУ «Начальная школа-детский сад №66»
7	Речевые оповещатели установлены на расстоянии менее 15 см от потолка	(п.4.4. СП 3.13130.2009)	МБОУ «Начальная школа-детский сад №66»
8	Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	(Правила противопожарного режима в РФ п. 6);	МБОУ «Начальная школа-детский сад №66»
9	На путях эвакуации не установлены предписывающие и указательные знаки пожарной безопасности "ВЫХОД" "ЗАПАСНОЙ ВЫХОД" соответствующие ГОСТ Р 12,4.026-2001 объемные и с автономным питанием	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	МБОУ «Начальная школа-детский сад №66»
10	Имеющиеся эвакуационные выходы расположены не рассредоточено. (2-й класс и 1 младшая группа)	п.3 ст.4 ФЗ №123, СНиП 21-01-97* п. 6.15.	МБОУ «Начальная школа-детский сад №66»
11	В здании школы допускается установка газового оборудования (кухня)	СНиП 31-06-2009 п.3.20; СНиП 42-01-2002 п.5.3.2	МБОУ «Начальная школа-детский сад №66»

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

Нарушений не выявлено: -----